

西雅图市许可证

—属于在城市服务与许可方面多部门系列的一部分

灭火器

2020 年 10 月更新

业务要求

营业场所所需的灭火器类型取决于业务类型和建筑物内发现的物料。这也决定了灭火器的位置。

零售商店、仓储设施和停车场每 3,000 平方英尺必须配备 2A 级灭火器。每层至少要有有一个灭火器。灭火器必须放置在 75 英尺以内的位置，以便于取用。

停车场每个行人出口必须配备 2A 级灭火器。

办公楼、住宅楼（如公寓或共管公寓）以及公共集会场所每 6,000 平方英尺必须配备 2A 级灭火器。每层至少要有有一个灭火器。灭火器必须放置在 75 英尺以内的位置，以便于取用。

装有燃油锅炉的锅炉房在房间 30 英尺内必须配备 10BC 级灭火器。

持有使用/储存**危险物品**许可证或持有**危险工序**许可证的**零售商店、仓储设施和车库**，必须配置等级至少为 2A40BC 级的灭火器。灭火器的间距必须在 30 英尺以内。

带有开放式阳台或出口直接通往室外的公寓、汽车旅馆或共管公寓

可以将灭火器放置在经理室、洗衣房、储藏室或室外橱柜中。这可以在西雅图消防局检查员的许可下进行放置。

餐厅厨房必须配备自动灭火和排气系统，以保护符合 UL300 规定的预期用途的商用烹饪设备。此外，必须在商业烹饪设备的 30 英尺步行距离内配备便携式灭火器。使用固体燃料和动植物油脂的商用烹调设备必须配备 K 级便携式灭火器进行保护。

安装灭火器

如果您的灭火器重量少于 40 磅，安装时应确保灭火器顶部离地面不超过 5 英尺。如果您的灭火器重量超过 40 磅，安装时应确保灭火器顶部离地面不超过 3½ 英

尺。确保灭火器底部离地面至少 4 英寸。

灭火器必须放置在显眼和便于取用的地方。灭火器应放置在人们经常走路的地方。

年检

每年必须对灭火器进行检修，以确保其能继续正常工作。对灭火器进行检修的人员必须要有西雅图消防局的批准授权。如果您的灭火器需要检修，请查看灭火器下方的黄页。技术人员会为灭火器贴上标签，以示完成检修并注明下次检修的时间。每年更换灭火器可能要比检修灭火器便宜。在这种情况下，您必须将注明日期的收据副本贴在灭火器上。

法律声明 本客户援助备忘录 (CAM) 不应替代法规和条例的作用。无论本 CAM 是否有规定，任何人均应遵守所有法规和规定的要求。

