

# Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Khu Vực

## Biên Bản Kiểm Tra Xe Tải Bán Đồ Ăn (06-2021)

Tài liệu này là biên bản kiểm tra tiêu chuẩn được công nhận bởi cơ quan chịu trách nhiệm phòng ngừa hỏa hoạn tại nhiều khu vực pháp lý. Quý vị có thể nhận được biên bản kiểm tra duy nhất 12 tháng một lần từ bất kỳ khu vực pháp lý tham gia nào và biên bản kiểm tra đó sẽ được tất cả các khu vực pháp lý tham gia công nhận. Quý vị vẫn phải liên hệ với từng sở cứu hỏa địa phương và nhận giấy phép xe tải bán đồ ăn, nếu bắt buộc, trước khi hoạt động trong khu vực pháp lý đó. Lệ phí cấp giấy phép có thể được giảm nếu quý vị đã nhận biên bản kiểm tra khu vực từ một khu vực pháp lý khác. Các khu vực pháp lý tham gia: <https://www.kingcountyfirechiefs.org/fire-prevention/>

Tên của Xe Bán Đồ Ăn Lưu Động: \_\_\_\_\_

Địa chỉ gửi thư: \_\_\_\_\_

Người liên hệ: \_\_\_\_\_

Số điện thoại: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Mã số Lao Động và Công nghiệp (VEN): \_\_\_\_\_ Biển số xe#: \_\_\_\_\_

Ngày kiểm tra: \_\_\_\_\_ Cơ Quan Cứu Hỏa: \_\_\_\_\_

Chữ ký của Thanh tra: \_\_\_\_\_

Tóm Tắt Biên Bản Kiểm Tra - Khu Vực	
<input type="checkbox"/>	Đã phê duyệt – Không vi phạm
<input type="checkbox"/>	Phê duyệt cho phép hoạt động – Phải khắc phục các vi phạm
<input type="checkbox"/>	Không được phê duyệt cho phép hoạt động – Phải khắc phục các vi phạm

## Biên Bản Kiểm Tra Khu Vực

### Tài liệu

	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ÁP DỤNG
1. Nhãn Dán Phê Duyệt của Sở Lao Động và Công Nghiệp Tiểu Bang Washington	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Giấy Phép của Sở Cứu Hỏa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Máy Hút Mùi Loại 1 Trong Hệ Thống Bếp** (Nếu tạo ra khói dầu mỡ)

1. Hệ thống chữa cháy cho khu vực bếp UL300 được đăng ký, bảo dưỡng và vệ sinh.

- Ngày bảo dưỡng lần cuối: (Nửa năm một lần) \_\_\_\_\_

- Ngày vệ sinh lần cuối: \_\_\_\_\_

2. Nút Ấn Báo Cháy không bị cản trở và dễ dàng tiếp cận.

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

KHÔNG ÁP DỤNG

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

KHÔNG ÁP DỤNG

**Khu vực lưu trữ dầu ăn**

1. Khối lượng tổng nhỏ hơn 120 gallon.

2. Thùng chứa được bảo quản sao cho không bị lật hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

**Hệ Thống Khí Đốt Hóa Lỏng**

1. Bình chứa khí hóa lỏng nằm ở bên ngoài xe hoặc trong tủ kín khí được thông ra bên ngoài.

2. Các thùng chứa khí hóa lỏng nằm ở phía sau xe được trang bị đầy đủ các biện pháp bảo vệ chống va đập.

3. Kích thước bình chứa khí hóa lỏng tối đa là dưới 200 pound. (4,23 lb = 1 gal)

- Số lượng bình: \_\_\_\_\_

- Kích thước bình: \_\_\_\_\_

- Ngày kiểm tra lần cuối: (Hàng năm) \_\_\_\_\_

- Ngày cấp khí hydro lần cuối: \_\_\_\_\_

4. Bình chứa khí hóa lỏng được gắn chắc chắn và đường ống được bảo vệ.

5. Thiết bị cảnh báo khí hóa lỏng đã được lắp đặt, vận hành và thử nghiệm.

- Ngày thử nghiệm lần cuối: \_\_\_\_\_

6. Van khóa dòng khí hóa lỏng đã được lắp đặt và có thể tiếp cận được.

7. Bình chứa khí hóa lỏng được sử dụng hoặc cất giữ bên ngoài xe phải được cố định bằng dây đai hoặc dây xích không dễ bắt cháy ở vị trí thẳng đứng vuông góc và được bảo vệ khỏi va đập.

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

KHÔNG ÁP DỤNG

**Hệ thống CNG (Compressed Natural Gas - Khí thiên nhiên nén)**

1. Tất cả các thùng chứa CNG đều là xy lanh NGV-2 (National Gas Vehicle - Phương tiện sử dụng khí thiên nhiên) với kích thước tối đa chưa tới 1300 pound. (1 ft<sup>3</sup> = 8 lbs)

- Số lượng bình: \_\_\_\_\_
- Kích thước bình: \_\_\_\_\_
- Ngày hết hạn của bình: \_\_\_\_\_
- Ngày kiểm tra lần cuối: \_\_\_\_\_  
(3 năm một lần)
- Ngày cấp khí hydro lần cuối: \_\_\_\_\_

2. Các bình được gắn chắc chắn và đường ống được bảo vệ.

3. Thiết bị cảnh báo khí mê-tan đã được lắp đặt, vận hành và thử nghiệm.

- Ngày thử nghiệm cuối cùng: \_\_\_\_\_

ĐẠT      KHÔNG ĐẠT      KHÔNG ÁP DỤNG

          

          

          

**Bình Chữa Cháy Cầm Tay**

1. Bình Chữa Cháy Loại K được đặt dọc theo lối ra (Nếu sử dụng nồi chiên ngập dầu hoặc các nhiên liệu rắn).

- Ngày bảo dưỡng lần cuối (Hàng năm) \_\_\_\_\_

2. Hệ thống phòng cháy chữa cháy sử dụng biển báo được lắp đặt gần Bình Chữa Cháy Loại K.

3. Bình chữa cháy cầm tay 2A:10B:C phải được đặt dọc theo lối ra. Nếu sử dụng khí hóa lỏng, cần sử dụng bình chữa cháy cầm tay 2A:40B:C.

- Ngày bảo dưỡng lần cuối (Hàng năm) \_\_\_\_\_

ĐẠT      KHÔNG ĐẠT      KHÔNG ÁP DỤNG

          

          

          

**Điện**

1. Dây điện nối dài được bảo vệ tránh hư hại.

2. Không có hộp nối điện hoặc hệ thống dây điện hở.

ĐẠT      KHÔNG ĐẠT      KHÔNG ÁP DỤNG

## Máy phát điện

	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ÁP DỤNG
1. Máy phát điện được đặt cách xa các chất dễ cháy một khoảng cách tối thiểu hoặc 10 feet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Không được phép tiếp nhiên liệu cho động cơ đốt trong khi đang đun nấu và chỉ tiếp nhiên liệu khi không sử dụng máy phát điện và nguồn cấp điện động cơ đốt trong.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Lưu Giữ Giấy Tờ Cần Thiết trong Xe Tải Bán Đồ Ăn của Quý Vị

Hãy đảm bảo quý vị giữ bản sao của các tài liệu dưới đây trong xe tải. Thanh tra sở cứu hỏa có thể yêu cầu quý vị xuất trình các tài liệu này bất cứ lúc nào.

- Báo cáo kiểm tra hỏa hoạn của quý vị (mẫu báo cáo này hoặc các tài liệu khác do cơ quan cứu hỏa hoàn tất việc kiểm tra xe tải của quý vị cung cấp cho quý vị).
- Bản sao báo cáo kiểm tra, thử nghiệm và/hoặc vệ sinh cho thiết bị hút mùi thương mại, hệ thống chữa cháy và bình chữa cháy của quý vị, do nhà thầu của quý vị hoàn thiện.
- Bản sao bất kỳ (các) giấy phép nào do sở cứu hỏa địa phương cấp cho xe tải bán đồ ăn của quý vị.