

# 시애틀 화재예방부

220 3<sup>rd</sup> Avenue South  
Seattle, WA 98104-2608 Email: [permits@seattle.gov](mailto:permits@seattle.gov)



## 시애틀 소방국의 무료 허가증 옵션을 비롯하여 팬데믹 동안 텐트와 난방기를 안전하게 사용하는 방법

텐트는 화재가 발생하거나 무너지면 위험할 수 있습니다. 이러한 이유로 대형 텐트는 소방 및 건축 규정의 규제를 받습니다. 또한 난방기도 프로판/액화석유가스(LPG), 디젤 전기와 같이 열원으로 무엇을 이용하는지 여부에 관계없이 위험을 유발할 수 있습니다. 본 문서는 COVID 팬데믹 동안 시행되고 있는 특별히 간소화한 허가 및 규칙뿐만 아니라 규정 요구 사항의 요약을 제공합니다.

### 텐트

시애틀 소방국(SFD)은 옥외 영장을 위한 임시 허가에 대한 텐트 허가증 허가 규정(201-CV)을 무료로 발부해 주었습니다. 대조적으로 야외 식당 또는 학교 같이 이해할 수 없습니다. 실내 이용에 대한 공중 보건으로 사업체 영장을 옥외로 이전하는 경우 무료로 증명서를 발급할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 임시 텐트 차양 또는 구조물 사용은 구조물 사용 면허(시애틀 소방국(SFD)의 허가)가 필요합니다.

- 구경 400 평방피트 이상이고 높이에 벽이 있는 경우 또는
- 구경 700 평방피트 이상이고 벽이 없는 경우 자칫만 있는 차양.
- 두개 이상의 형식만 있는 텐트 12 피트 만의 간격으로 한 배터치이고, 전체 면적이 700 평방피트 이상인 경우

무료 허가증 소방 규정의 안요를 따라 텐트 설치와 관련하여 준수해야 하는 것을 포함합니다. 허가증은 90 일 유효합니다. 90 일 이상 텐트를 사용하는 경우 무료 SFD 임시 텐트 허가증 발급은 206-684-8850 번호로 시애틀 건설 검사국(Seattle Department of Construction and Inspections, SDCI)에 연락하여 신청하거나 허가증 또는 행정 검사를 통해 신청서를 받을 수 있습니다. 이 단서는 시애틀의 비상 운영 기간 동안 선택 사항입니다. 차양 또한 SDCI의 허가증이 필요하며 SFD의 차양 대상이 아닙니다.

SFD의 임시 허가증이 만료된 후에도 90 일 텐트를 계속 사용하는 경우 소방 규정 조건을 충족해야 합니다.

텐트 회사에서 텐트를 대여하는 경우, 무료 허가증을 받을 자격이 된다면 이를 텐트 회사에 알려서, 텐트 회사에서 의도하지 않게 SFD 허가 수수료를 부과하지 않도록 청구서를 확인하십시오. 자격 기준 실내 이용에 대한 공중 보건 제한으로 사업체나 영장을 옥외로 이전하는 경우 임시 텐트나 LPG 허가증을 이전에 발급받았고 무료 허가증을 받을 자격이 된다면 전액 환불 받으실 수 있습니다. [permits@seattle.gov](mailto:permits@seattle.gov)로 연락해 주십시오.

**소방국장의 승인을 받은 텐트여야 합니다.** 400 평방피트가 넘는 텐트를 구입하는 경우 소방 규정의 난연 기준에 부합하는지 확인하시기 바랍니다. (마지막 페이지 허가 조건 #8 참조). 구하는 산업 표준 및 또는 제조사 설치 지침에 따라 적절하게 텐트를 설치할 책임과 의무가 있습니다. 시애틀 건축 규정에 따라 전체 구조적 하중을 고려하여 설계된 경우가 아닌 한 눈이나 얼음이 쌓이는 기간 동안은 임시 텐트를 설치할 수 없습니다. 소형 텐트는 눈과 얼음이 쌓이고 바람이 부는 동안에는 철거해야 합니다. 신뢰할 수 있는 텐트 대여 회사를 통해 대여한 텐트는 소방 규정 기준에 부합할 것이며, 텐트 회사는 적절한 설치에 책임을 지게 될 것입니다.

**벽이 없는 텐트를 선택해야 하나요?** 환기상의 이유로 주저하는 옥외 식당 텐트에는 벽이 없거나 1개 또는 2개가 있을 수 있다고 결정했습니다. 텐트는 2개 이상의 벽이 있을 수 없습니다. 소방 규정에 따르면 벽이 없는 텐트의 경우, 텐트가 700 평방피트 이상이거나, 12 피트 이내로 나뉘어 떨어져 있는 텐트들의 총 면적이 700 평방피트를 초과할 경우에만 허가증이 필요합니다. 하지만, 텐트에 벽을 추가할 경우 소형 텐트도 허가증이 필요합니다. 텐트에 벽이 있는 경우, 400 평방피트 이상의 텐트는 허가증이 필요합니다.

## 텐트 및 야외 난방기 임시 SFD 허가증 - 팬데믹 기간 동안 허가 정보 및 예외 사항 제공

건물과 얼마나 가깝게 텐트를 설치할 수 있나요? 예를 들어, 보도에 나와 있는 식탁 위에 설치하는 크기의 텐트인 경우 주로 응급 의료 차량이 접근할 수 있도록 SFD는 텐트와 건물 사이에 일반적으로 최소 10피트의 이격 거리를 요구합니다. 하지만 COVID 비상사태 동안 SFD는 이격 거리 없이 건물과 인접한 텐트에 허가증을 발급할 것입니다.

임시 텐트의 전체 허가 조건은 무엇인가요? 마지막 페이지를 참조하십시오.

### 야외 난방기 및 조명

**프로판(LPG) 및 디젤 연료 난방기는 허가증이 필요하며 텐트 안에 연료 탱크를 둘 수 없습니다.** 이는 "버섯 모양의 야외 난방기"는 텐트에서 10피트 떨어진 곳에서는 허용되지만, 텐트 안에서는 사용할 수 없다는 뜻입니다. 밖에서 텐트 안으로 바람을 불어넣는 "살라만더(Salamander)" 스타일의 난방기는 허용되며 대부분 텐트 대여 회사를 통해 이용할 수 있습니다. 연료 탱크는 텐트에서 최소 10피트 이상 떨어져야 하고 3A 40BC 소화기를 갖추고 있어야 합니다.

텐트 대여 회사에서 LPG/프로판 또는 디젤 난방기를 대여한 경우, 회사는 보통 필수 SFD 프로판/디젤 연료 허가증이 있을 것이며 추가 허가증이 필요 없을 것입니다. 대여 회사는 또한 필요한 소화기도 제공해야 합니다. LPG/프로판 또는 디젤 난방기를 직접 구매한 경우, SFD 허가증이 필요합니다.

SFD는 실내 사용을 제한하는 공중보건 규칙으로 인해 영업장을 옥외로 이전하는 사업체나 시민에게 무료 임시 프로판/LPG 난방기 허가증 허가 규정(8207-CV)과 디젤 허가증 허가 규정(1102-CV)을 발급하고 있습니다. 대표적인 예로는 야외 식당 또는 학교 수업이 있습니다. 무료 허가증은 프로판 또는 디젤의 안전한 설치, 보관 사용과 관련하여 준수해야 하는 조건을 포함합니다. 허가증은 2021년 10월 또는 시가 COVID 비상 운영을 종료하는 날 중 더 빠른 날짜까지 유효합니다. 텐트와 관련되지 않은 난방기 허가증을 신청하는 경우, 난방기가 배치될 곳의 출구, 차량 및 식탁을 보여주는 제안 스케치 또는 도표를 제공해야 합니다. 임시 텐트, 프로판/LPG 또는 디젤 허가증을 이전에 발급받았고, 무료 허가증을 발급 받을 자격이 된다면, 전액 환불받을 수 있습니다. [permits@seattle.gov](mailto:permits@seattle.gov)로 연락해 주십시오.

**전기 난방기 및 조명**은 텐트 외부는 물론 내부에도 허용되며 별도의 SFD 허가증이 필요 없습니다. 하지만 연결선으로 전원을 공급할 경우 반드시 지켜야 할 사전 주의 사항들이 있습니다. 전선에는 마모나 손상 방지가 되어 있어야 하며, 걸려 넘어질 위험이 없도록 해야 합니다. 난방기에 연결선을 사용할 경우 난방기에서 사용하는 전력량으로 인해, 최소 12게이지 전선을 사용해야 합니다(제조사에서 권장할 경우 그 이상). 연결선들을 서로 연결하여 사용해서는 안 되며, 벽에 난 구멍을 통과해서도 안 됩니다. 모든 중요한 전기 콘센트는 덮개로 가려져 있어야 합니다. 이는 접속 배선함, 회로 차단기 및 모든 유형의 콘센트 박스에 해당됩니다.

**자세한 내용은** SFD 허가부([permits@seattle.gov](mailto:permits@seattle.gov))로 문의하시기 바랍니다. 통역 서비스를 이용할 수 있습니다. 언제든지 전화로 귀하의 언어를 사용하는 사람을 요청하십시오. 원하는 언어 및 귀하의 전화번호를 말해 주시면 됩니다.

임시 텐트에 대한 전체 SFD 허가 조건은 다음 페이지를 참조하십시오.

# 텐트 및 야외 난방기 임시 SFD 허가증 - 팬데믹 기간 동안 허가 정보 및 예외 사항 제공

## 허가 조건 SFD 임시 허가

참고 이러한 조건은 COVID 비상 운영 동안 발급된 임시 텐트 허가를 위한 것으로 COVID 비상 운영이 더 이상 시행되지 않을 경우 변경될 수 있습니다

1. 출구/퇴로의 최소 수와 폭은 아래 도표에 열거된 것과 같아야 합니다. 출구까지 최대 이동 거리는 텐트 내부인 경우 100피트여야 합니다. ('15 SFC 섹션 3103.12)

수용 인원	최소 출구 수	각 출구의 최소 폭
10~199명	2	72
200~499명	3	72
500~999명	4	96
1,000~1,999명	5	120
2,000~2,999명	6	120
3000명 이상	7	120

2. 각 출구는 최소 5인치 높이에 조명이 들어오는 '출구(EXIT)' 표지판이 있어야 합니다. ('15 SFC 섹션 3103.12.6).
3. 2,000 평방피트 텐트 면적당 최소 2A 등급의 소화기 1개를 비치해야 합니다. 각 소화기의 위치는 분명하게 보이는 표지판으로 표시해야 합니다. 텐트 내에서 소화기까지 최대 보행 거리는 50피트 이내여야 합니다. ('15 SFC 섹션 3104.12)
4. 텐트 내 모든 차량은 연료 탱크를 비우고 배터리 케이블을 분리해야 합니다. ('15 SFC 섹션 3104.18)
5. 텐트 차량 전에는 흡연이 허용되지 않음. "NO SMOKING" 표지판을 차량에 부착해야 합니다. ('15 SFC 섹션 3104.6)
6. 내부 및 외부의 지면에는 가연성 폐기물이 완전히 없는 상태여야 합니다. 모든 폐기물은 승인된 방법으로 폐기하고 보관해야 합니다. ('15 SFC 섹션 3104.21 및 3104.22)
7. 화재 예방부의 사전 승인 없이 텐트에서 개방형 불꽃 장치를 사용하거나 시연할 수 없습니다. ('15 SFC 섹션 3104.7)
8. 텐트의 측면 드롭과 상부는 난연성 소재를 사용해야 합니다. ('15 SFC 섹션 3104.2)
9. 화재의 위험을 초래하거나, 급속한 화재 확산의 원인이 되거나, 텐트에서 신속한 탈출을 지연 또는 방해하거나 본 허가증에 언급되지 않은 모든 예측 불가의 조건들은 즉시 줄이거나 사정해야 합니다. ('15 SFC 섹션 105.3)
10. 텐트 내부에는 전기 난방기만 허용됩니다. 다른 모든 난방기(예: 프로판, 디젤 등유 연료)는 텐트 밖에 있어야 하며, 시애틀 소방국이 발급한 별도의 허가증이 필요합니다. ('15 SFC 섹션 3104.7, 3104.15, 3104.16, 3104.17, 105.3 및 105.6)
11. 전기 난방기 및 기타 전기 기구는 UL, FM 또는 기타 승인된 검사 기관에 등록되어 있고 승인을 받은 것이어야 합니다. ('15 SFC 섹션 605.7) 전기 난방기용 전선은 최소 12게이지여야 합니다(제조사에서 권장하는 경우 그 이상). 전선을 더 길게 연장하기 위해 "피기백(piggybacked)" 방식으로 연결하거나 서로 함께 연결해 사용해서는 안 됩니다.
12. 걸려서 넘어지지 않도록 배선을 명확하게 표시해야 합니다. ('15 SFC 섹션 105.3)
13. 효력을 위해, 본 허가증과 첨부 문서를 점유자/활동지 근처에 게시해야 합니다. ('15 SFC 섹션 105.3.5)
14. 고정되지 않은 좌석, 접이식 의자나 그와 유사한 좌석이 200석 이상인 경우, 세 개 이상의 그룹으로 정리해야 합니다. ('15 SFC 섹션 1029.14)

## 텐트 및 야외 난방기 임시 SFD 허가증 - 팬데믹 기간 동안 허가 정보 및 예외 사항 제공

15. 본 허가 신청 시에는 "구조적 안정성 서류(Letter of Structural Stability, LOSS)"라고 불리는 문서를 제공해야 합니다. ('15 SFC 섹션 3103.9)
16. 시애틀 건축 규정에 따라 전체 구조적 하중을 고려하여 설계된 경우가 아닌 한 눈이나 얼음이 쌓이는 동안은 임시 텐트를 설치할 수 없습니다. ('15 SFC 섹션 105.3)

*참고 이러한 조건은 COVID 비상 운영 동안 발급된 임시 텐트 허가를 위한 것으로 COVID 비상 운영이 더 이상 시행되지 않을 경우 변경될 수 있습니다.*