

시애틀 허가

— 도시 서비스 및 허가에 관한 범부처간 시리즈 일부

야간 유흥 장소 및 유흥 시설에 대한 화재 안전 요구사항 및 점검

2020년 10월 갱신

시애틀 소방 규정에는 행사 장소, 바 및 나이트클럽에 대한 구체적인 요구사항이 포함되어 있습니다. 이러한 요구사항 중 일부는 물리적 건축물과 관련이 있습니다. 예를 들면, 스프링클러 시스템 설치의 일반적으로 요구되는 사항입니다. 그 외에는 건축물의 유지 보수 및 운영 방법과 관련이 있습니다. 이 고객 지원 안내문에서는 규정상 주요 요구사항 및 제한사항에 대한 요약を提供합니다. 또한 시애틀 소방국(Seattle Fire Department, SFD)의 점검을 통해 시정 통보나 소환장을 받을 경우 대처하는 방법에 대한 정보도 수록하였습니다.

클럽 및 유흥 시설에 대한 요구사항(집회 시설)

1. "수용 인원" 또는 각 집회 구역에 대해 승인된 인원 수를 나타내는 표지판을 해당 집회 구역의 주 출입구 근처에 게시해야 합니다. 표지에 게시된 수용 인원은 점유 증명서(Certificate of Occupancy)를 통해 승인을 받은 허용 수용 인원과 일치해야 합니다. 점유 증명서에 대한 자세한 내용은 <http://www.seattle.gov/fire/business-services/permits#annualassemblyoccupancies>를 참조하십시오.
2. 집회 시설에 수용 인원이 100명 이상(양초나 화염 장치를 사용하는 경우에는 50명 이상)인 경우 시애틀 소방국이 발행한 유효한 집회 시설 허가를 게시해야 합니다.
3. 집결한 인원수가 게시된 수용 인원을 초과해서는 안 됩니다.
4. 집회가 진행되는 동안 모든 출구의 문은 잠금 해제 상태를 유지해야 합니다. 출입문은 열쇠나 특수 지식이 없이도 쉽게 열 수 있어야 합니다.

5. 화재 경보기, 화재 스프링클러, 레인지 후드 및 소화기를 비롯한 모든 화재 방지 시스템에는 최신 점검 및 테스트를 통과했으며 유지 관리 요구사항을 준수함을 표시하는 적합한 태그가 부착되어 있어야 합니다.
6. 출입구와 통로는 눈에 잘 띄는 위치에 적절하게 조명이 있어야 하며 장애물이 없어야 합니다. 신분증 확인 지점 또는 로프 및 지지대 등 균중을 통제하기 위해 사용되는 장애물은 절대 출입구를 막아서는 안 되며 출입구를 이용하는 데에도 전혀 지장을 초래해서는 안 됩니다.
7. 양초는 허가 조건을 준수하는 경우 사용할 수 있습니다.
8. 시애틀 소방국이 발행한 유효한 불꽃 놀이 허가증을 받은 경우를 제외하고는 불꽃 놀이는 허용되지 않습니다.
9. 실내 장식, 커튼 및 방음 소재는 화염 확산 방지 또는 난연 기준에 부합해야 합니다. 해당 소재가 필수 기준에 부합함을 표시하는 제조사나 민간 방염 회사의 공인 문서가 구내에 구비되어 있어야 합니다.
10. 영구 배선 대신 연장 코드를 사용해서는 안 됩니다.

장식재에 대한 난연성 요구사항

집회 시설의 장식재는 미국화재예방기준 701(National Fire Protection Standard 701), 캘리포니아주 소방국장(California State Fire Marshal) 또는 캔버스 제품 국제 협회-84(Canvas Products Association International-84)에 따른 국가 기준을 준수하는 난연성이 있는 소재여야 합니다. 장식재에는 벽걸이 장식, 드레이프, 커튼, 배너 및 기타 장식이 포함됩니다. 식탁보의 경우에는 장식재로 간주되지 않기 때문에 난연성을 증명하지 않아도 됩니다.

가연성 장식재의 난연성을 증명하는 제품 제조사의 문서 또는 민간 방염 회사의 인증서가 필요합니다. 장식재에 직접 난연성 코팅 처리를 해서는 안 됩니다. 방염 서비스 업체 정보는 전화번호부나 온라인 디렉토리를 참조하십시오.

비상 계획 및 절차

수용 인원이 100명 이상인 신규 및 기존 점유지의 경우, 출구 경로, 직원 업무, 분기별 직원 대피 훈련 및 화재 안전 장비를 식별하는 비상 계획이 필요합니다. 기존 다중 집회 시설의 경우 계획이 권장됩니다. 수용 인원이 100명 이상인 나이트클럽의 경우에는 항상 화재 안전 및 대피 계획을 구비해야 합니다. 비상 계획과 관련된 정보는 SFD [고객 지원 안내문 #5051](#)을 참조하십시오. 나이트클럽의 경우, 비상 계획에 이러한 일반적인 요구사항 외에도 자세한 좌석 배치도, 수용 인원 및 수용 인원 제한에 대한 정보를 포함시켜야 합니다.

신규 및 기존 나이트클럽, 레스토랑 및 바에 대한 화재 스프링클러 요구사항

워싱턴주 및 시애틀의 건물 및 소방 규정에 따라 신축 및 기존의 그룹 A-2에 해당되는 모든 "나이트클럽"은 자동 스프링클러 시스템을 구비해야 합니다. 시애틀 소방 규정에 따라 건축물이나 구조물을 "나이트클럽"으로 건축, 사용 또는 개조하는 경우에는 나이트클럽과 관련된 모든 규정을 준수해야 합니다.

"나이트클럽"은 주로 춤을 추거나 공연을 보기 위해 사용하기로 지정된 이동식 의자와 스탠딩 공간을 사용하는 총 면적이 인접한 로비 공간을 제외하고 약 33제곱미터(350평방피트)를 초과하는 A-2 점유 그룹으로 정의됩니다.

고정 좌석이 비치된 극장, 연회장 또는 숙박시설의 হল은 "나이트클럽"에 포함되지 않습니다. "나이트클럽"의 정의에는 부합하지 않지만 A-2 점유지로 분류되는 신축 연회장, 레스토랑 또는 바는 다음 중 하나라도 해당되면 화재 스프링클러를 설치해야 합니다:

- 화재 구역이 약 465제곱미터(5,000평방피트)를 초과하는 경우, 또는
- 수용 인원이 100명 이상인 경우, 또는
- 화재 구역이 외부로 나가는 출구가 있는 층이 아닌 다른 층에 위치한 경우(상층의 수용 인원이 50명 미만인 경우 출구가 있는 층보다 한 층 위의 공간을 포함하는 화재 구역은 해당 안 됨).

현재 나이트클럽의 정의에 부합하는 방식으로 운영되는 사업체의 경우, 더 이상 나이트클럽의 정의에 열거된 기준에 부합하지 않는 방식으로 사업 운영 방식을 변경하는 경우에는 스프링클러 요구사항이 적용되지 않습니다.

소방국의 점검 및 단속

시애틀 소방국 검사관이 연간 건물 점검 프로그램의 일환으로 주간 점검을 실시합니다. 또한, 시애틀 시의 공동 단속 팀이 야간 유흥 업소와 유흥 시설에 대한 야간 점검을 실시합니다. 해당 점검 중 하나에서 시애틀 소방 규정을 위반한 사항이 발견되면, 소방 규정 담당 공무원으로부터 시정 통보나 소환장을 받게 됩니다. 직접적인 안전 위험이 높고 열거된 요구사항이 충족되지 않는 경우, 소방국장 또는 소방국 공무원이 해당 우려 사항이 해결될 때까지 **행사를 중단하거나 해당 건물로부터 외부로 인원을 대피시킬** 수도 있습니다.

시정 통보에는 준수 기한이 명시되어 있습니다. 시애틀 소방국 화재예방부는 위반사항이 해결되었는지 확인하기 위해 재점검을 실시합니다. 규정 준수 여부를 확인하기 위한 재점검에는 373달러의 수수료가 부과됩니다.

즉각적으로 해결해야 하는 일부 위반사항의 경우에는 대부분 시정 통보가 아니라 **소환장**이 발행됩니다. 소환장은 최초 위반 시 373달러의 벌금을 부과하며 12개월 사이에 추가적인 위반이 있을 시에는 746달러의 벌금을 부과하는 민사 위반 통보입니다. 소환장은 우편이나 인편으로 전달됩니다. 소환장을 받은 경우에는 역일 기준 15일 이내에 다음 세 가지 방식 중 하나로 응하여야 합니다:

1. 소환장에 대한 수수료를 납부합니다.
2. 정황을 설명하는 조정 청문회를 요청합니다. 경우에 따라, 조정을 통해 부과된 벌금을 줄일 수 있습니다. 조정 청문회는 우편/인편으로 받은 소환장을 사용하여 서면으로 요청해야 합니다. 조정 청문회를 하기 전에 위반사항을 시정해야 합니다.
3. 소환장이 발행된 위반사항이 발생하지 않았거나 소환장이 발행된 대상이 관련 위반에 대한 책임이 없다고 생각되는 경우에는 소환장에 대한 이의를 제기할 수 있습니다. 소환에 대한 이의 제기 청문회는 우편/인편으로 받은 소환장을 사용하여 서면으로 요청해야 합니다.