

# 시애틀 허가

— 도시 서비스 및 허가에 관한 범부처간 시리즈 일부

## 소화기

2020년 10월 갱신

### 사업체 대상 요구사항

사업장에 요구되는 소화기 유형은 사업 유형과 건축 자재에 따라 결정됩니다. 소화기의 위치 역시 해당 사항들을 토대로 결정됩니다.

**소매점, 창고 시설 및 주차장**에는 약 279제곱미터(3,000평방피트)마다 2A 등급의 소화기를 비치해야 합니다. 각 층별로 적어도 한 대의 소화기를 비치해야 합니다. 사람들이 소화기를 찾아 헤매지 않도록 보행거리 약 23미터(75피트)마다 소화기를 비치해야 합니다.

**주차장**에는 각 보행자 출구에 2A 등급 소화기를 비치해야 합니다.

**사무용 건물, 아파트 또는 콘도미니엄 같은 주거용 건물 및 다중 집회 시설**은 약 557제곱미터(6,000평방피트)마다 2A 등급의 소화기를 비치해야 합니다. 각 층별로 적어도 한 대의 소화기를 비치해야 합니다. 사람들이 소화기를 찾아 헤매지 않도록 보행거리 약 23미터(75피트)마다 소화기를 비치해야 합니다.

**석유 연소 보일러가 있는 보일러실**에는 보일러실의 9미터(30피트) 이내에 10BC 등급 소화기를 비치해야 합니다.

**위험 물질의 사용/보관 또는 위험 공정에 대한 허가를 받은** 소매점, 창고 시설 및 주차장에는 최소 2A40BC 등급의 소화기를 비치해야 합니다. 9미터(30피트) 미만 간격으로 소화기를 비치해야 합니다.

**개방형 발코니가 있거나 외부로 직접 연결된 출구가 있는 아파트, 모텔 또는 콘도미니엄의 경우**, 관리실, 세탁실, 창고 또는 외부 캐비닛에 소화기를 비치할 수 있습니다. 이 경우, 시애틀 소방국 검사관의 허가를 받아야 할 수도 있습니다.

**레스토랑 주방**의 경우에는 의도된 목적으로 UL300에 따라 열거 및 라벨링된 상업용 조리 설비를 보호하기

위해 승인을 받은 자동 소화 및 배기 시스템을 구비해야 합니다. 또한, 상업용 조리 설비에서 9미터(30피트) 이내의 거리에 휴대용 소화기도 비치해야 합니다. 고체 연료, 식물성 또는 동물성 기름 및 지방을 사용하는 상업용 조리 설비 근처에는 K 등급 휴대용 소화기를 비치해야 합니다.

### 소화기 설치

소화기의 무게가 18킬로그램(40파운드) 미만인 경우에는 소화기 상단 부분이 바닥에서 약 1.5미터(5피트) 높이를 넘지 않도록 비치해야 합니다. 소화기의 무게가 18킬로그램(40파운드)을 초과하는 경우에는 소화기 상단 부분이 바닥에서 1미터(3½피트)를 넘지 않도록 비치해야 합니다. 소화기 밑부분은 바닥에서 10센티미터(4인치) 이상 떨어져 있어야 합니다.

소화기는 쉽게 눈에 띄고 쉽게 이용할 수 있는 위치에 비치해야 합니다. 소화기는 또한 주로 사람들이 걸어 다니는 곳에 비치해야 합니다.

### 연간 점검

소화기가 제대로 작동할 수 있도록 매년 정비를 받아야 합니다. 소화기 정비 인력은 시애틀 소방국의 공인 면허를 소지하고 있어야 합니다. 소화기를 수리해야 할 경우에는 소화기 아래에 있는 전화번호부를 참조하십시오. 정비 기술자는 정비 완료 내역과 다음 정비 예정일을 기재한 태그를 부착합니다. 매년 소화기를 교체하는 것이 정비하는 것보다 더 저렴할 수 있습니다. 이 경우, 날짜가 적힌 영수증 사본을 소화기에 테이프로 붙여 두어야 합니다.

**법적 고지 사항:** 본 고객 지원 안내문(Client Assistance Memo, CAM)은 규칙 및 규정을 대체할 수 없습니다. 각 개인은 본 CAM상 명시 여부와 관계없이 모든 규칙 및 규정 요건을 준수해야 할 책임이 있습니다.

[www.seattle.gov/fire](http://www.seattle.gov/fire)

Fire Prevention Division  
220 3rd Avenue South

[www.seattle.gov/fire/business-services](http://www.seattle.gov/fire/business-services)



City of Seattle  
Fire Department