

시애틀 허가

— 도시 서비스 및 허가에 관한 범부처간 시리즈 일부

소화기

2024년 10월에 업데이트됨

사업체 대상 요구사항

사업장에 요구되는 소화기 유형은 사업 유형과 건축 자재에 따라 결정됩니다. 소화기의 위치 역시 해당 사항들을 토대로 결정됩니다.

소매점, 창고 시설 및 주차장에는 약 279제곱미터(3,000평방피트)마다 2A 등급의 소화기를 비치해야 합니다. 각 층별로 적어도 한 대의 소화기를 비치해야 합니다. 사람들이 소화기를 찾아 헤매지 않도록 보행거리 약 23미터(75피트)마다 소화기를 비치해야 합니다.

주차장에는 각 보행자 출구에 2A 등급 소화기를 비치해야 합니다.

사무용 건물, 아파트 또는 콘도미니엄 같은 주거용 건물 및 다중 집회 시설은 약 557제곱미터(6,000평방피트)마다 2A 등급의 소화기를 비치해야 합니다. 각 층별로 적어도 한 대의 소화기를 비치해야 합니다. 사람들이 소화기를 찾아 헤매지 않도록 보행거리 약 23미터(75피트)마다 소화기를 비치해야 합니다.

석유 연소 보일러가 있는 보일러실에는 보일러실의 9미터(30피트) 이내에 10BC 등급 소화기를 비치해야 합니다.

위험 물질의 사용/보관 또는 위험 공정에 대한 허가를 받은 소매점, 창고 시설 및 주차장에는 최소 2A40BC 등급의 소화기를 비치해야 합니다. 9미터(30피트) 미만 간격으로 소화기를 비치해야 합니다.

개방형 발코니가 있거나 외부로 직접 연결된 출구가 있는 아파트, 모텔 또는 콘도미니엄의 경우, 관리실, 세탁실, 창고 또는 외부 캐비닛에 소화기를 비치할 수 있습니다. 이 경우, 시애틀 소방국 검사관의 허가가 요구될 수도 있습니다.

레스토랑 주방의 경우에는 의도된 목적으로 UL300에 따라 열거 및 라벨링된 상업용 조리 설비를 보호하기

위해 승인을 받은 자동 소화 및 배기 시스템을 구비해야 합니다. 또한, 상업용 조리 설비에서 9미터(30피트) 이내의 거리에 휴대용 소화기도 비치해야 합니다. 고체 연료, 식물성 또는 동물성 기름 및 지방을 사용하는 상업용 조리 설비 근처에는 K 등급 휴대용 소화기를 비치해야 합니다.

소화기 설치

소화기의 무게가 18킬로그램(40파운드) 미만인 경우에는 소화기 상단 부분이 바닥에서 약 1.5미터(5피트) 높이를 넘지 않도록 비치해야 합니다. 소화기의 무게가 18킬로그램(40파운드)을 초과하는 경우에는 소화기 상단 부분이 바닥에서 1미터(3½피트)를 넘지 않도록 비치해야 합니다. 소화기 밑부분은 바닥에서 10센티미터(4인치) 이상 떨어져 있어야 합니다.

소화기는 쉽게 눈에 띄고 쉽게 이용할 수 있는 위치에 비치해야 합니다. 소화기는 또한 주로 사람들이 걸어 다니는 곳에 비치해야 합니다.

연간 점검

소화기가 제대로 작동할 수 있도록 매년 교체하거나 정비를 받아야 합니다. 소화기 정비 인력은 시애틀 소방국의 공인 면허를 소지하고 있어야 합니다. 소화기를 수리해야 할 경우에는 소화기 아래에 있는 전화번호부를 참조하십시오. 정비 기술자는 정비 완료 내역과 다음 정비 예정일을 기재한 태그를 부착합니다. 매년 소화기를 교체하는 것이 정비하는 것보다 더 저렴할 수 있습니다. 이 경우, 날짜가 적힌 영수증 사본을 소화기에 테이프로 붙여 두어야 합니다.

법적 고지 사항: 본 고객 지원 안내문(Client Assistance Memo, CAM)은 규칙 및 규정을 대체할 수 없습니다. 각 개인은 본 CAM상 명시 여부와 관계없이 모든 규칙 및 규정 요건을 준수해야 할 책임이 있습니다.

www.seattle.gov/fire

Fire Prevention Division
220 3rd Avenue South

www.seattle.gov/fire/business-services



City of Seattle
Fire Department