

Mga Rehiyonal na Fire Marshal

Checklist ng Inspeksyon sa Food Truck (06-2021)

Ang dokumentong ito ay isang standardized na inspeksyon na kinikilala ng maraming hurisdiksyon ng fire department. Maaari kang makatanggap ng isang inspeksyon nang isang beses kada 12 buwan mula sa alinmang kasaling hurisdiksyon, at kikilalanin ng lahat ng kasaling hurisdiksyon ang inspeksyong iyon. Kailangan mo pa ring makipag-ugnayan sa bawat lokal na fire department at, kung kailangan, dapat ay magkaroon ka ng food truck permit bago magpatakbo sa hurisdiksyong iyon. Maaaring may diskwento ang mga bayarin sa permit kung ipinasailalim mo ang iyong food truck sa rehiyonal na inspeksyon sa ibang hurisdiksyon. Mga kasaling hurisdiksyon: <https://www.kingcountyfirechiefs.org/fire-prevention/>

Pangalan ng Mobile Food Vehicle: _____

Mailing Address: _____

Taong Makakaugnayan: _____

Numero ng Telepono: _____ **Email:** _____

L&I Number (VEN): _____ **License Plate#:** _____

Petsa ng Inspeksyon: _____ **Fire Agency:** _____

Lagda ng Inspektor: _____

Buod ng Inspeksyon - Rehiyonal
<input type="checkbox"/> Inaprubahan - Walang paglabag
<input type="checkbox"/> Inaprubahang Magpatakbo – Kailangang iwasto ang mga paglabag
<input type="checkbox"/> Hindi inaprubahang magpatakbo– Kailangang iwasto ang mga paglabag

Checklist ng Rehiyonal na Inspeksyon

<u>Dokumentasyon</u>	NAKAPASA	HINDI NAKAPASA	N/A
1. Sticker ng Pag-apruba ng L&I (Labor & Industry) sa Estado ng Washington	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Permit mula sa Fire Department	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<u>Cooking System Type-1 Hood</u> <i>(Kung nakakagawa ng mga vapor na maraming grasa)</i>	NAKAPASA	HINDI NAKAPASA	N/A
1. Nakalista, sineserbisyuhan, at nililinis ang cooking suppression system ayon sa UL300. <ul style="list-style-type: none"> Petsa ng huling serbisyo: _____ <i>(Kada anim na buwan)</i> Petsa ng huling paglilinis: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Naa-access at hindi nahaharangan ang Manual Pull Station.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Storage ng Mantika

	NAKAPASA	HINDI NAKAPASA	N/A
1. Mas kaunti sa 120 galon ang pinagsamang dami.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Nakatabi ang mga pinaglalagyang tangke sa paraang hindi matutumba o masisira habang nasa sasakyan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mga LP (Liquid Petroleum) Gas System

	NAKAPASA	HINDI NAKAPASA	N/A
1. May bentilasyon ang mga tangke ng LP na matatagpuan sa labas ng sasakyan o sa vapor tight na cabinet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. May sapat na proteksyon sa pagkakabangga ang mga tangke ng LP na matatagpuan sa likod ng sasakyan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Mas magaan sa 200 pounds ang maximum na laki ng tangke ng LP. (4.23 lb = 1 gal) <ul style="list-style-type: none"> Bilang ng mga tangke: _____ Laki ng mga tangke: _____ Petsa kung kailan huling ininspeksyon: _____ <i>(Taon-taon)</i> Petsa ng huling hydro: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Secure na naka-mount ang mga tangke ng LP, at may proteksyon ang piping.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. May nakakabit na alarm para sa LP gas, at gumagana at nasubukan ito. <ul style="list-style-type: none"> Petsa kung kailan huling nasubukan: _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. May mga nakakabit na LP shut off valve at naa-access ang mga ito.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. Ang mga tangke ng LP na ginagamit o nakalagay sa labas ng sasakyan ay naka-secure dapat sa pamamagitan ng hindi nasusunog na strap o kadena nang nakapatayo at may proteksyon mula sa pagkakabangga. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Mga CNG (Compressed Natural Gas) System

- | | NAKAPASA | HINDI
NAKAPASA | N/A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ang lahat ng lalagyan ng CNG ay mga NGV (Natural Gas Vehicle)-2 cylinder na may maximum na laki na mas magaan sa 1300 pounds. (1 ft ³ = 8 lbs) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bilang ng mga tangke: _____ • Laki ng mga tangke: _____ • (Mga) petsa ng expiration ng tangke _____ • Petsa kung kailan huling ininspeksyon: (Bawat 3 taon) _____ • Petsa ng huling hydro: _____ | | | |
| 2. Secure na naka-mount ang mga tangke, at may proteksyon ang piping. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. May nakakabit na alarm para sa methane gas, at gumagana at nasubukan ito. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Petsa kung kailan huling nasubukan: _____ | | | |

Mga Portable na Fire Extinguisher

- | | NAKAPASA | HINDI
NAKAPASA | N/A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. May nakakabit na Class K Extinguisher sa daanan papunta sa labas (Kung gumagamit ng deep fat fryer o mga solid fuel). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Petsa kung kailan huling Sinerbisyuhan (Taon-taon) _____ | | | |
| 2. Gumagamit ang fire protection system ng placard na nakakabit malapit sa Class K Extinguisher. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Mayroon dapat 2A:10B:C na portable na extinguisher sa daanan papunta sa labas. Kung gumagamit ng LP-gas, 2A:40B:C dapat ang portable na extinguisher. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Petsa kung kailan huling sinerbisyuhan _____ | | | |

(Taon-taon)

Electrical

	NAKAPASA	HINDI NAKAPASA	N/A
1. May proteksyon sa pagkakasira ang mga extension cord.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Walang nakabukas o naka-expose na electrical junction box o wiring.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mga Generator

	NAKAPASA	HINDI NAKAPASA	N/A
1. Ang mga generator ay may minimum na distansya na 10 talampakan mula sa mga bagay na madaling masunog.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Hindi dapat pinapayagan ang paglalagay ng fuel sa mga internal combustion engine habang nagluluto at maaari lang itong isagawa kapag hindi ginagamit ang mga electrical generator at power source ng internal combustion.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Panatiliing Nakalagay sa Iyong Food Truck ang Mga Kailangang Dokumento

Tiyaking may kopya ka ng mga sumusunod na dokumento sa iyong truck. Maaaring hilingin sa iyo anumang oras ng inspektor ng fire department na magkaroon ng mga kopya nito.

- Ang iyong ulat ng fire inspection (ang form na ito o iba pang dokumentong ibinigay sa iyo ng fire agency na kumumpleto sa iyong inspeksyon).
- Kopya ng mga ulat ng inspeksyon, test, at/o paglilinis para sa iyong pangkomersyong range hood, fire suppression system, at mga extinguisher, na kinumpleto ng iyong contractor.
- Kopya ng anumang (mga) permit na ibinigay ng lokal na fire department para sa iyong food truck.